8 Производственная безопасность

8.1. Аварийность

8.1.1. Сведения о количестве аварий

В 2024 году в АО «Теплоэнергосервис»:
- произошла 1 авария, из них аварий по вине собственного персонала не было;
- аварий на ОПО не было;
- зарегистрировано 1 пожар.

Сведения о количестве аварий в 2024 году в сопоставлении с 2023 годом приведены в таблице 58.

Таблица 58

Количество аварий

№	Показатель аварийности	2023	2024	Изм. (2023-2024)
1	Количество аварий в энергетике	3	1	-2
2	Количество аварий на ОПО	0	0	0
3	Количество пожаров	1	1	0

Данные о распределении аварий по классификации видов оборудования в 2024 году приведены в таблице 59 (в соответствии с приказом Минэнерго России от 02.03.2010 № 90).
Данные о распределении аварий по организационным причинам в 2024 году приведены в таблице 60 (в соответствии с приказом Минэнерго России от 02.03.2010 № 90).

Таблица 59

Распределение аварий по классификации видов оборудования

№	Классификация видов оборудования	2024
1	3.3.1. Котельное оборудование	0
2	3.3.2. Турбинное оборудование	0
3	3.3.3. Вспомогательное тепломеханическое оборудование	0
4	3.3.4. Электротехническое оборудование 110 кВ и выше электростанций	0
5	3.3.5. Электротехническое оборудование 6 - 35 кВ электростанций	0
6	3.3.6. Оборудование газового хозяйства	0
7	3.3.7. Генераторы и синхронные компенсаторы	0
8	3.3.9. Здания и сооружения энергетического объекта	0
9	3.3.10. Линии электропередачи 110 кВ и выше	0
10	3.3.11.Линии электропередачи 6 - 35 кВ	0
11	3.3.12. Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов	0
12	3.3.13. Электротехническое оборудование 6 - 35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов	0
13	3.3.14. Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше	0
14	3.3.15. Устройства релейной защиты и автоматики	0

№	Классификация видов оборудования	2024
15	3.3.16. Устройства тепловой автоматики и измерений	0
16	3.3.18. Средства диспетчерского и технологического управления	0
17	3.3.19. Системы управления электротехническим и (или) энергетическим оборудованием	0
18	3.3.20. Прочие виды оборудования	1

Таблица 60

Распределение аварий по организационным причинам

№	Классификационные признаки организационных причин аварий	2024
1	3.4.1. Ошибочные или неправильные действия оперативного персонала и (или) диспетчерского персонала	0
2	3.4.2. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации	0
3	3.4.3. Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору	0
4	3.4.4. Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации	0
5	3.4.5. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала	0
6	3.4.6. Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации	0
7	3.4.7. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	0
8	3.4.7.1. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	0
9	3.4.7.2. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	0
10	3.4.7.3. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	0
11	3.4.7.4. Прочие нарушения	0
12	3.4.8. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	1
13	3.4.8.1. Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	0
14	3.4.8.2. Проезд крупногабаритной техники	0
15	3.4.8.3. Несанкционированная рубка лесных насаждений	0
16	3.4.8.4. Наброс посторонних предметов на ВЛ	0
17	3.4.8.5. Прочие воздействия	0
18	3.4.9. Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе	0
19	3.4.9.1. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	0
20	3.4.9.2. Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	0
21	3.4.9.3. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0
22	3.4.10. Воздействие животных и птиц	0
23	3.4.11. Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта	0
24	3.4.12. Воздействие повторяющихся стихийных явлений	0
25	3.4.12.1. Гололедно-изморозевые отложения	0
26	3.4.12.2. Ветровые нагрузки	0
27	3.4.12.3. Атмосферные перенапряжения (гроза)	0
28	3.4.12.4. Природные пожары	0
29	3.4.12.5. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	0
30	3.4.13. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа	0
31	3.4.13.1. Недостатки проекта	0
32	3.4.13.2. Недостатки конструкции	0
33	3.4.13.3. Дефекты изготовления	0
34	3.4.13.4. Дефекты монтажа	0

35	3.4.14. Невыявленные причины	0

Данные о распределении аварий на ОПО приведены в таблице 61 (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503).

Таблица 61

Распределение аварий на ОПО

№	Классификация видов ОПО	2023	2024	Краткое описание аварий 2024 г.
1	Объекты использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов	-	-	Аварий не было
2	Объекты использования оборудования, работающего под избыточным давлением более 0.07 МПа	-	-	Аварий не было

Аварий на ОПО в 2024 году не было.

8.1.2. Противоаварийные мероприятия

На энергообъектах проводится постоянная работа по повышению надежности и безаварийной эксплуатации оборудования. Сведения о выполнении противоаварийных мероприятий по результатам расследования причин аварий в 2024 году представлены в таблице 62.

Таблица 62

Выполнение противоаварийных мероприятий по результатам расследования причин аварий в 2024 году

Общее количество актов расследования причин аварий	Общее количество противоаварийных мероприятий	Отметка о выполнении/невыполнении мероприятий на дату отчета	Причина невыполнения
1	Всего мероприятий – 2 из них: организационных – 2 технических – 0	Выполнено – 2 Не выполнено - 0	-

8.2. Работа с персоналом

В отчетном году с персоналом АО «Теплоэнергосервис» проведено (таблица 63).

Таблица 63

Работа с персоналом

Обучение персонала:	
Подготовка по новой должности, чел.	*96*
Подготовка рабочих по вторым и смежным профессиям, чел.	*68*
Повышение квалификации, чел	*135*
Обучение уполномоченных по охране труда, чел	*0*
Инструктажи:	
Вводный (собственный персонал), чел	*712*
Вводный (персонал Подрядчика), чел	*146*
Первичный на рабочем месте (собственный персонал), чел	*461*

Первичный на рабочем месте (персонал Подрядчика), чел	*102*
Повторный на рабочем месте, кол-во записей в журнале регистрации инструктажа	*6587*
Целевой, чел	*3266*
Внеплановый, чел	*11273*
Спец.подготовка персонала, количество прошедших спец.подготовку:	
Контрольные противоаварийные тренировки / в т.ч. индивидуальные	2811/137
Контрольные противопожарные тренировки/ в т.ч. индивидуальные	1615/128
Спецподготовка оперативного персонала, чел.	324
Спецподготовка оперативно-ремонтного персонала, чел.	126
Показательные допуски бригад/кол-во человек, участвующих в допуске (членов бригад)	116/347
Аттестация и проверка знаний, чел. (протокол):	
в аттестационных комиссиях Ростехнадзора	44
в аттестационной комиссии ПО	299
в аттестационных комиссиях филиалов ПО	33
в центральной экзаменационной комиссии ПО/филиалаПО	474/852
в экзаменационных комиссиях филиалов ПО	852
в экзаменационных комиссиях подразделений филиала	1146
в Центральной экзаменационной комиссии РусГидро/с участием членов ЦЭК РусГидро	-
внеочередная проверка знаний в связи с несчастным случаем на производстве, всего чел	1
в том числе с участием членов ЦЭК РусГидро	-
внеочередная проверка знаний в связи с аварией, всего	45
в том числе, с участием членов ЦЭК РусГидро	-
Коллективные формы работы с персоналом:	
Дни охраны труда и пожарной безопасности	12
Собрания в подразделениях	195
Производственные совещания	438
Беседы с персоналом	758
Проработка обзоров травматизма в подразделениях (кол-во обзоров)	118

8.3. Охрана труда

Сведения представлены в таблице 64.

Таблица 64

Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. СОУТ на рабочих местах.

№	Наименование показателей	Ед. измер.	Значение	
			2023	2024
1	Среднесписочная численность работающих	чел.	1685	2004
2	Число пострадавших при несчастных случаях на производстве всего	чел.	2	1
3	Число пострадавших со смертельным исходом	чел.	0	0
4	Число пострадавших с тяжелым исходом	чел.	0	0
5	Количество групповых несчастных случаев	случай	0	0
6	Число пострадавших при групповых несчастных случаях всего,	чел.	0	0
	в том числе:			
6.1	со смертельным исходом	чел.	0	0

№	Наименование показателей	Ед. измер.	Значение	
			2023	2024
6.2	с травмами тяжелой степени тяжести	чел.	0	0
7	Количество зарегистрированных микроповреждений (микротравм)	чел	1	1
8	Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием	чел.	0	0
9	Численность лиц, состоящих на учете с профессиональным заболеванием, которым назначены выплаты в возмещение вреда	чел.	0	0
10	Численность пострадавших, которым установлен процент утраты трудоспособности по трудовым увечьям и профзаболеваниям	чел.	0	0
11	Количество человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	чел.– дн.	41	153
12	Численность пострадавших, которым назначены выплаты в возмещении вреда, включая лиц, которым назначены выплаты в возмещение вреда в связи со смертью кормильца	чел.	0	0
13	Затраты по возмещению вреда, причиненного работникам вследствие несчастных случаев или профессиональных заболеваний, а также лицам, имеющим на это право в случае смерти пострадавшего	тыс. руб.	0	0
14	Суммарный ущерб, понесенный организацией в результате несчастных случаев и профзаболеваний	тыс. руб.	0	0
15	Израсходовано на мероприятия по охране труда,	тыс. руб.	40002,17	54558,0005
	в том числе:			
15.1	на мероприятия по предупреждению несчастных случаев	тыс. руб.	62,67	768,09
15.2	на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	тыс. руб.	6241,02	13286,43
15.3	на мероприятия по общему улучшению условий труда	тыс. руб.	299,83	290,94
15.4	на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	тыс. руб.	33398,65	40212, 53
16	Количество рабочих мест, подлежащих СОУТ, в том числе:	мест	1497	0
16.1	прошедших СОУТ	мест	1497	0
16.2	не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	мест	872	0
17	Число работников на рабочих местах, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	чел.	1274	0
18	Удельные затраты по охране труда на 1 работника	тыс.руб	23,74	27,22
19	Удельные затраты по обеспечению СИЗ на 1 работника	тыс.руб	19,821	20,066
20	Коэффициент частоты общего травматизма (=значение строки 2*1000/значение строки 1)		1,186	0,499
21	Коэффициент травматизма Lost Time Injury Frequency Rate[1] (LTIFR)		0,6	0,28

Примечание: Расходы на мероприятия по охране труда увеличены по сравнению с предыдущим периодом в связи: с присоединением новых филиалов и увеличением количества работников.

Таблица 65

Проведение мероприятий по охране труда в 2024 году

№ п/п	Мероприятия	Эффективность мероприятий
№ п/п	Мероприятия	Эффективность мероприятий

1 Для целей отчета по КСО.

№ п/п	Мероприятия	Эффективность мероприятий
1	**Предупреждение несчастных случаев, в т.ч.**	**Указывается конкретно достигнутый или ожидаемый эффект**
	Обучение и проверка знаний работников по правилам ОТ, ПТЭ, ПБ и другим правилам:	Выполнены требования законодательства РФ.
	По правилам технической эксплуатации	
	По правилам ТБ и инструкций по ОТ	
	По правилам пожарной безопасности	
	По правилам промышленной безопасности	
	Аттестация в комиссиях Ростехнадзора	
	Пожарно-технический минимум	
	Обучение по охране труда в обучающих организациях	
	Обучение по охране труда в самой организации	
	Обучение приемам оказания первой помощи при НС	
	Проведение оценки профессиональных рисков	
	Контроль за соблюдением нарядно-допускной системы, при проведении работ на тепломеханическом оборудовании и в электроустановках. Проведение показательных допусков по наряду-допуску, с проведением фото/видео съемки	Выполнено, контроль за соблюдением нарядно-допускной системы осуществляется ИТР, специалистами по охране труда, пожарной безопасности. Показательные наряды-допуски проводятся, в том числе при проведении дней ОТ, ПиПБ. Из сторонних орагинизаций взаимодействие ведется с ЯГРЭС, ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго».
	Проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма и обеспечению безопасности дорожного движения, в т.ч.: - «Подготовка персонала к ремонтной кампании»; - «Подготовка персонала к работе в осенне-зимний период»; - «Месячник безопасности дорожного движения и безопасности пешеходного передвижения на внутренней и прилегающей территории предприятий»; - «День охраны труда и пожарной безопасности»; - Проверка состояния охраны труда в подразделениях филиалов	Мероприятия организованы. Обеспечена безопасность выполняемых работ.
2.	**Предупреждение профзаболеваний (санитарно-гигиенические мероприятия), в т.ч.:**	Отсутствие профзаболеваний. Заключены договора на проведение обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников. Снижена вероятность возникновения профзаболеваний и травмирования персонала.
	Проведение обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников.	
	Проведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.	Заключены договора на проведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, а также заключен договор с ООО «Нобилис» на поставку оборудования для оказания предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. Снижена вероятность возникновения профзаболеваний и травмирования персонала.
	Приобретение кремов и аэрозолей от комаров и кровососущих насекомых.	Заключен договор на приобретение кремов и аэрозолей от комаров и кровососущих насекомых. Обеспечена безопасность выполняемых работ, улучшены условия труда персонала.
	Периодический медицинский осмотр	

№ п/п	Мероприятия	Эффективность мероприятий
	Предрейсовый медицинский осмотр	Отсутствие профессиональных заболеваний
	Работникам занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, вместо молока произведена компенсационная выплата, в размере	
	Закупка и выдача работникам занятых во вредных и (или) опасных условиях труда туалетного мыла,	
3.	**Общее улучшение условий труда, в т.ч.:**	
	Замена светильников, приведение в соответствие с нормами естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в цехах, бытовых помещениях, местах массового перехода людей, на территории объектов.	Улучшены условия труда.
	Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок.	Обеспечен нормальный тепловой режим и микроклимат.
	Закупка и выдача работникам специальных средств для очистки кожи от загрязнений (Очищающая паста)	Отсутствие профессиональных заболеваний
4.	**Обеспечение средствами индивидуальной защиты и приспособлениями для безопасного производства работ, в т.ч.:**	
	Приобретение специальной одежды и других СИЗ	Соблюдение требований законодательства. Заключены договора на обеспечение средствами индивидуальной защиты, средств защиты. Укомплектование работников средствами индивидуальной защиты, согласно норм и согласно заявок от филиалов. Обеспечена безопасность выполняемых работ, улучшены условия труда персонала.
	Приобретение электрозащитных средств	
	Приобретение средств защиты от падения с высоты	

8.4. Предложения по предупреждению/снижению аварийности, травматизма, профзаболеваемости, пожаров на 2025 год

8.4.1. Предложения по предупреждению/снижению аварийности

Мероприятия по снижению аварийности представлены в таблице 66.

Таблица 66

Предложения по предупреждению/снижению аварийности по видам оборудования, устройств, ЗиС*

(* приводятся сведения по повышению надежности и безопасности эксплуатации оборудования, устройств, зданий и сооружений на основе анализа имеющихся «узких мест» и «аварийных очагов»)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель (подразделение)
1.	**Электротехническое оборудование**		
	Испытания и измерение энергетического оборудования	До сентября 2025 года	ОЭЭО, филиалы
	Техническое обслуживание трансформаторных подстанций	В течение года	ОЭЭО, филиалы
	Испытание электрозащитных средств	До сентября 2025 года	ОЭЭО, филиалы
	Проверка электропроводки котельных	До сентября 2025 года	ОЭЭО, филиалы
	Ремонт и техническое обслуживание	В течение года	ОРиТПиР, ОЭЭО, филиалы

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель (подразделение)
2	**Гидротурбинное оборудование или Турбинное оборудование**		
	-		
3.	**Гидромеханическое оборудование или Котельное оборудование**		
	Режимная наладка	В течение года	ОЭЭО, филиалы
	Экспертиза промышленной безопасности	До сентября 2025 года	ОЭЭО, филиалы
	Техническое освидетельствование котлов	До сентября 2025 года	ОЭЭО, филиалы
	Уплотнительные прокладки для теплообменного обурудования	До июля 2025 года	ОЭЭО, филиалы
	Химические средства для предварительной обработки теплоносителя	До сентября 2025 года	ОЭЭО, филиалы
4.	**Вспомогательное гидро или тепломеханическое оборудование**		
	Ремонт и техническое обслуживание	В течение года	ОРиТПиР, ОЭЭО, филиалы
5.	**Устройства РЗА и ПА, СДТУ и САУ**		
	-		
6.	**Здания и сооружения**		
	Техническое обследование и экспертиза промышленной безопасности	До сентября 2025 года	ОЭЭО, филиалы
	Ремонт и техническое обслуживание	В течение года	ОРиТПиР, ОЭЭО, филиалы
	Усиление контроля по недопущению образования отложений угольной пыли в котельной	Постоянно	ОЭЭО, филиалы

8.4.2. Предложения по предупреждению/снижению производственного травматизма и профзаболеваемости

Мероприятия для предупреждения/снижения производственного травматизма и профзаболеваемости в ПАО/АО ПО представлены в таблице 67.

Таблица 67

Предложения по снижению/предупреждению травматизма и профзаболеваемости

№	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	**Предупреждение несчастных случаев, в т.ч.**		
1.1.	***Организационные мероприятия***		
	Контроль за соблюдением нарядно-допускной системы, при проведении работ на тепломеханическом оборудовании и в электроустановках. Проведение показательных допусков по наряду-допуску, с проведением фото/видео съемки	Постоянно	Филиалы Общества
	Обучение и проверка знаний работников на знание норм и правил по ОТ, ТБ, ПТЭ и ПБ в центральной экзаменационной комиссии Общества и в к омисии Ростехнадзора	Согласно графику	ИД, филиалы Общества
	Проведение обходов и осмотров рабочих мест с целью выявления нарушений, и принятие мер к нарушителям	Согласно графику	Филиалы Общества
	Проведение работы с персоналом (подготовка по новой должности, все виды инструктажей)	Постоянно	Филиалы Общества
	Проведение обучения работников по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях	Согласно графику/заявок	ИД, филиалы Общества

№	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	Проведение селекторных совещаний с филиалами Общества по вопросам охраны труда	Еженедельно и ежемесячно с директорами филиалов при генеральном директоре	ИД Общества
	Проработка обзоров травматизма с персоналом	По мере поступления информации по НС	Филиалы Общества
	Проведение Дня ОТ, ПиПБ	Ежемесячно	ИД и филиалы Общества
	Проведение специальной оценки условий труда	Раз в 5 лет	ИД и филиалы Общества
	Проведение смотр-конкурсов (лучшее состояние условий и охраны труда, лучшая котельная)	Ежегодно, согласно Положению	Филиалы Общества
	Обеспечение инструментами, приспособлениями	В течение года	ИД и филиалы Общества
1.2.	***Технические мероприятия***		
	Приобретение и выдача работникам специальной одежды, обуви, СИЗ, электрозащитных средств, комплектов от воздействия электродуги, аптечек первой помощи, средств защиты от падения с высоты	В течение года	ИД и филиалы Общества
2.	**Предупреждение профзаболеваний (санитарно-гигиенические мероприятия), в т.ч.:**		
2.1.	***Организационные мероприятия***		
	Проведение предварительных, периодических и предрейсовых медосмотров	В течение года	ИД и филиалы Общества
	Компенсационная выплата, взамен выдачи молока работникам занятых во вредных и (или) опасных условиях труда	Ежемесячно	Филиалы Общества
	Выдача смывающих и обезвреживающих средств, в том числе средств для очистки рук с абразивным веществом	Ежемесячно	Филиалы Общества
	Выполнение плана мероприятий по улучшению условий труда	Согласно плана	ИД и филиалы Общества
2.2.	***Технические мероприятия***		
	Оснащение санитарно-бытовыми помещениями, в том числе раздевалками.	В течение года	ИД и Филиалы Общества
3.	**Общее улучшение условий труда, в т.ч.:**		
3.1.	***Организационные мероприятия***		
	Выполнение плана мероприятий по улучшению условий труда	В течение года	ИД и Филиалы Общества
3.2.	***Технические мероприятия***		
	Косметический ремонт, декор помещения, создание зон отдыха	В течение года	ИД и Филиалы Общества
4.	**Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, в т.ч.:**		
4.1.	***Организационные мероприятия***		
	Поставка средств индивидуальной защиты	В течение года	ИД и филиалы Общества
4.2.	***Технические мероприятия***		
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии правилами и приказа Минтруда России	В течение года	ИД и филиалы Общества

8.4.3. Предложения по предупреждению/уменьшению количества пожаров

Мероприятия по предупреждению/уменьшению количества пожаров представлены в таблице 68.

Таблица 68

Предложения по уменьшению количества пожаров

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель
1.	***Организационные мероприятия***		
1.1	Проведение проверок цехов, участков (территории, мест проведения огневых работ и мест для курения), определены пожароопасные участки на объектах	В течение года	Филиалы общества
1.2	Проведение противопожарных тренировок на объектах филиала, с привлечением МЧС России и ОГПС по РС (Я).	В течение года	Филиалы общества
1.3.	Организация работы пожарно-технических комиссий (ПТК)	В течение года	Филиалы общества
1.4.	Организация обучения мерам пожарной безопасности сотрудников	В течение года	ИД и Филиалы общества
1.5.	Проведение противопожарных инструктажей	В течение года	Филиалы общества
1.6.	Организация проверок пожарно-технического инвентаря	В течение года	Филиалы общества
2.	***Технические мероприятия***		
2.1	Проведение очистки территорий объектов филиала от мусора, сухой травы и других легко-воспламеняющихся материалов.	В течение года	Филиалы общества
2.2	Пересмотр схемы оперативного взаимодействия с подразделениями МЧС и органами местного самоуправления.	В течение года	Филиалы общества
2.4	Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения и инвентаря (ящики с песком, кошма, ведра, лопаты, огнетушители).	В течение года	ИД и филиалы общества
2.6	Проведение технического обслуживания (в том числе, проверка на работоспособность) внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения	2 раза в год (весной и осенью)	ИД и филиалы общества
2.7	Проведение технического обслуживания (в том числе, проверка на исправность) систем АПС и СОУЭ	В течение года	ИД и филиалы общества
2.8	Проведение очистки помещения от угольной пыли	В период ОЗП	Филиалы общества
2.9	Проверка состояния электропроводки на объектах организации	Постоянно	ИД и филиалы общества

8.5. Промышленная безопасность

8.5.1. Отразить сведения о наличии лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III класса опасности (реквизиты).

Лицензия № ВХ-73-000861 выдан 13.10.2014 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление – эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности - со сроком действия - бессрочно.

Отразить сведения о внесении изменений в лицензию (при наличии таких изменений) за отчетный период (номера приказов Ростехнадзора, даты переоформления).

За отчетный период направлена 1 заявка в Ленское управление Ростехнадзора на внесение изменений в лицензию III класса опасности (внесение адресов). Заявка направлена на доработку со сроком до 20.02.2025.

8.5.2. Отразить сведения о зарегистрированных опасных производственных объектах (далее – ОПО) в Государственном реестре ОПО (в том числе реквизиты свидетельства о регистрации ОПО в Государственном реестре ОПО):

- I класса опасности - 0 шт.
- II класса опасности - 0 шт.
- III класса опасности - 8 шт.
- IV класса опасности - 8 шт.

8.5.3. Отразить сведения о внесении изменений в Государственный реестр ОПО (при наличии таких изменений) за отчетный период (наименование ОПО, причины вносимых изменений, дата внесения изменений).

За отчетный период внесено 6 изменений в сведениях, характеризующих ОПО. (Сеть газопотребления «Промышленная зона» 10.10.2024 создание Ленского филиала; Сеть газопотребления «Энергозона» 29.07.2024 создание Ленского филиала; Система теплоснабжения г. Ленска 29.07.2024 создание Ленского филиала; Участок транспортный г. Ленск 08.08.2024 создание Ленского филиала; Участок транспортный, гараж 02.04.2024 создание Филиала «Производственный центр», 23.05.2024 добавление ТУ в состав ОПО)

8.5.4. Отразить сведения о заключенных договорах страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Договор № 7024 DE 0003 от 12.01.2024:

Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2024.

Договор № 7024 DE 0001 от 12.02.2024:

Дополнительное соглашение №1 от 09.07.2024,

Дополнительное соглашение №2 от 28.10.2024.

8.5.5. Отразить сведения о разработанных в целях обеспечения установленных требований промышленной безопасности декларациях промышленной безопасности.

В государственном реестре зарегистрированы и эксплуатируются опасные производственные объекты III и IV классов опасности. Согласно п. 2 ст. 14 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», разработка Декларации безопасности не требуется.

8.5.6. Отразить сведения о выполнении планов мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на ОПО в текущем году:

– сведения о количестве проведенных в текущем году экспертизах промышленной безопасности (далее - ЭПБ) техническим устройствам, зданиям и сооружениям на ОПО, отработавших свой нормативный срок;

Объект	Наименование экспертизы	№ экспертиз, дата проведения, регистрационный номер	Вывод	Сроки
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №01001-13002566, котельная Старый порт (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-1 от 09.10.2024, 73-ТУ-03082-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №01001-14002636, котельная Старый порт (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-2 от 09.10.2024, 73-ТУ-02922-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №01001-14002648, котельная Старый порт	Экспертиза промышленной безопасности технического	НПО—2024/1829-3 от 09.10.2024, 73-ТУ-02968-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028

(Система теплоснабжения г. Ленск)	устройства			
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №00801-11001282, котельная Старый порт (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-4 от 09.10.2024, 73-ТУ-02967-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №01001-09000719, котельная Разведчик (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-5 от 09.10.2024, 73-ТУ-02964-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №01001-09000720, котельная Разведчик (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-6 от 09.10.2024, 73-ТУ-02958-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №01001-09000723, котельная Разведчик (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-7 от 09.10.2024, 73-ТУ-02957-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №01001-10000982, котельная Разведчик (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-8 от 09.10.2024, 73-ТУ-02956-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №00701-11001224, котельная Разведчик (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-9 от 09.10.2024, 73-ТУ-02947-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №00701-11001225, котельная Разведчик (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-10 от 09.10.2024, 73-ТУ-02939-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №00601-08000510, котельная Разведчик (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-11 от 09.10.2024, 73-ТУ-02938-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №00801-10001015,	Экспертиза промышленной безопасности	НПО—2024/1829-12 от 09.10.2024, 73-ТУ-02937-2024	Соответствует требованиям промышленной	25.09.2028

котельная Разведчик (Система теплоснабжения г. Ленск)	технического устройства		безопасности	
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №00801-10001016, котельная Разведчик (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-13 от 09.10.2024, 73-ТУ-02932-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №01001-09000708, котельная Баня (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-14 от 09.10.2024, 73-ТУ-02931-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №01001-09000787, котельная Баня (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-15 от 09.10.2024, 73-ТУ-02930-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №01001-10000933, котельная Баня (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-16 от 09.10.2024, 73-ТУ-02929-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №00801-10001014, котельная Доярушка (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-17 от 09.10.2024, 73-ТУ-02929-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №00801-10001025, котельная Доярушка (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-18 от 09.10.2024, 73-ТУ-02927-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №00801-10001026, котельная Доярушка (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-19 от 09.10.2024, 73-ТУ-02923-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №00801-13002441, котельная Доярушка (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-20 от 09.10.2024, 73-ТУ-02926-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №00601-13002418, котельная Доярушка (Система	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-21 от 09.10.2024, 73-ТУ-02923-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028

теплоснабжения г. Ленск)				
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №00801-10001021, котельная Северная (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-22 от 09.10.2024, 73-ТУ-03079-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №01001-09000713, котельная Северная (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-23 от 09.10.2024, 73-ТУ-03081-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №01001-09000722, котельная Северная (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-24 от 09.10.2024, 73-ТУ-03078-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №03201-10000949, котельная Тубдиспансер (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-25 от 09.10.2024, 73-ТУ-03080-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 зав. №03201-10000950, котельная Северная (Система теплоснабжения г. Ленск)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	НПО—2024/1829-26 от 09.10.2024, 73-ТУ-03077-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	25.09.2028
Трубопровод греющий Т1 (Котельная «Центральная» г. Алдан)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	2024-0199-ЭПБ от 10.10.2024 (Заключение ЭПБ на регистрации в ЛУ РТН)	Соответствует требованиям промышленной безопасности	03.10.2028
Трубопровод греющий Т2 (Котельная «Центральная» г. Алдан)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	2024-0200-ЭПБ от 10.10.2024 (Заключение ЭПБ на регистрации в ЛУ РТН)	Соответствует требованиям промышленной безопасности	03.10.2028
Трубопровод предохранительных клапанов Т98 (Котельная «Центральная» г. Алдан)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	2024-0201-ЭПБ от 10.10.2024 (Заключение ЭПБ на регистрации в ЛУ РТН)	Соответствует требованиям промышленной безопасности	03.10.2028
Кран-манипулятор автомобильный СПМ.КАМАз-53504.ИМ240А.П зав. №373 (Участок транспортный, гараж)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	256-2024 от 23.12.2024 73-ТУ-03362-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	23.12.2027
Кран-манипулятор автомобильный СПМ.КАМАЗ-43118.KANGLIM KS	Экспертиза промышленной безопасности технического	096-2024 от 24.06.2024 73-ТУ-01019-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	01.07.2026

1256G-II.П зав. №245 (Участок механизации Усть-Янского филиала)	устройства			
Кран-манипулятор автомобильный СПМ.КАМАЗ-43118.KANGLIM KS 1256G-II. зав. №246 (Участок механизации Вилюйского филиала)	Экспертиза промышленной безопасности технического устройства	094-2024 от 24.06.2024 73-ТУ-01121-2024	Соответствует требованиям промышленной безопасности	01.07.2026

– сведения о количестве проведенных технических освидетельствованиях (далее – ТО) в пределах нормативного (разрешенного) срока службы, проведенных в текущем году специализированными организациями;

Отсутствует.

– сведения о количестве проведенных ТО (частичных и полных) подъемным сооружениям на ОПО, а также о количестве проведенных комплексных обследованиях рельсовых путей (при наличии).

Вид ОПО	Подъемное сооружение	№ протокола, дата	Вывод
Участок транспортный гараж	Кран-манипулятор автомобильный СПМ.КАМАз-53504.ИМ240А.П зав. №373	Протокол от 12.12.2024 №497-2024/ТО	Исправен

8.5.7. Отразить сведения по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО.

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (котельная «Центральная» цех «Алдан» Алданский филиал АО «Теплоэнергосервис»), утвержден 17.01.2022 генеральным директором АО «Теплоэнергосервис» М.М. Трофимовым, согласован 17.01.2022 генеральным директором ООО «ГазСпасСервис» А.Н. Купетовым.

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Вилюйского филиала АО «Теплоэнергосервис» «Система теплоснабжения п. Светлый», утвержден 17.01.2022 генеральным директором АО «Теплоэнергосервис» М.М. Трофимовым, согласован 17.01.2022 генеральным директором ООО «ГазСпасСервис» А.Н. Купетовым.

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Вилюйского филиала АО «Теплоэнергосервис» «Система теплоснабжения г. Ленск», утвержден 17.01.2022 генеральным директором АО «Теплоэнергосервис» М.М. Трофимовым, согласован 17.01.2022 генеральным директором ООО «ГазСпасСервис» А.Н. Купетовым.

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Алданского филиала АО «Теплоэнергосервис» «Участок трубопроводов теплосети п. Нижний Куранах». Утвержден 17.01.2022 генеральным директором АО «Теплоэнергосервис» М.М. Трофимовым, согласован 17.01.2022 генеральным директором ООО «ГазСпасСервис» А.Н. Купетовым.

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте Ленского филиала АО «Теплоэнергосервис»

«Система теплоснабжения г. Ленска» отопительная котельная. Утвержден 23.09.2024 директором Ленского филиала АО «Теплоэнергосервис» А.А. Черкасским, согласован генеральным директором ООО «ГазСпасСервис» В.В. Бикусом.

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте Ленского филиала АО «Теплоэнергосервис» «Система теплоснабжения г. Ленска» газовая котельная ЦМК-1. Утвержден 23.09.2024 директором Ленского филиала АО «Теплоэнергосервис» А.А. Черкасским, согласован генеральным директором ООО «ГазСпасСервис» В.В. Бикусом.

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте Ленского филиала АО «Теплоэнергосервис» «Система теплоснабжения г. Ленска» газовая котельная ЦМК-2. Утвержден 23.05.2024 директором Ленского филиала АО «Теплоэнергосервис» А.А. Черкасским, согласован генеральным директором ООО «ГазСпасСервис» В.В. Бикусом.

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте Ленского филиала АО «Теплоэнергосервис» «Система теплоснабжения г. Ленска» газовая котельная ЦМК-5. Утвержден 23.09.2024 директором Ленского филиала АО «Теплоэнергосервис» А.А. Черкасским, согласован генеральным директором ООО «ГазСпасСервис» В.В. Бикусом.

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте Ленского филиала АО «Теплоэнергосервис» «Сеть газопотребления «Энергокомплекс». Утвержден 30.07.2024 Генеральным директором АО «Теплоэнергосервис» М.М.Трофимовым, согласован генеральным директором ООО «ГазСпасСервис» В.В. Бикусом.

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте Ленского филиала АО «Теплоэнергосервис» «Сеть газопотребления «Промышленная зона». Утвержден 30.07.2024 Генеральным директором АО «Теплоэнергосервис» М.М.Трофимовым, согласован генеральным директором ООО «ГазСпасСервис» В.В. Бикусом.

Приказ АО «Теплоэнергосервис» от 04.03.2019 № 158 «О создании финансового и материально-технического резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций в АО «Теплоэнергосервис». Согласно приказу, установлен объем финансового резерва 1000000 (один миллион) рублей и резерва материального ресурса 4000000 (четыре миллиона) рублей для локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах. В случае локализации и ликвидации последствий аварий согласно договору от 11.12.2023 № ОПО-24 возмездного оказания услуг с ООО «ГазСпасСервис» действующего на основании Устава и Свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ № 04186 серия 16/2-1 регистрационный № 16/2-1-720 от 24.08.2021, выданного отраслевой комиссией Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей топливно-

энергетического комплекса (ОАК ТЭК № 16/2) снабжает аварийно-спасательным оборудованием и инструментом.

8.5.8. Отразить сведения об обосновании безопасности ОПО (при наличии отступлений от требований промышленной безопасности, при которых требуется разработка обоснования безопасности ОПО).

Отступления от требований промышленной безопасности отсутствуют соответственно разработка Обоснование безопасности не требуется.

8.5.9. Отразить сведения о количестве проведенных (плановых/внеплановых) проверок Ростехнадзора по промышленной безопасности на ОПО и о количестве выданных по результатам проверок предписаний, наложении административных штрафов на юридическое лицо и должностных лиц, а также об устранении выявленных нарушений согласно предписаний.

За отчетный период надзорными органами не выявлено нарушений промышленной безопасности.

8.5.10. Отразить сведения о расследовании причин аварий и инцидентов на ОПО, имеющих учетный признак и направленных в территориальные органы Ростехнадзора (количество аварий и инцидентов).

За отчетный период аварий/инцидентов на ОПО не было. Сведения о расследовании причин аварий и инцидентов отсутствуют.

8.5.11. Отразить сведения о функционировании системы управления промышленной безопасностью на ОПО (реквизиты документов).

Не требуется.

8.5.12. Отразить сведения об осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО:

– наличие разработанного (актуализированного) и утвержденного, согласно постановления Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168 Положения о производственном контроле (филиала, общества);

– количество проведенных проверок состояния промышленной безопасности II (III) уровня производственного контроля;

– количество выявленных/устраненных нарушений требований промышленной безопасности.

В Обществе действует Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах АО «Теплоэнергосервис», утвержденное приказом от 09.06.2021 № 365.

Ответственный за осуществление производственного контроля

- Приказ Алданского филиала № 159 от 27.04.2024 «О назначении ответственных лиц за организацию и осуществление производственного контроля»;
- Приказ Алданского филиала № 344 от 23.11.2022 «О производственном контроле за подъемными сооружениями»;
- Приказ Оймяконского филиала № 98 от 02.05.2024 «О назначении лиц, ответственных за организацию и осуществление производственного контроля»;

• Приказ Вилюйского филиала № ВФ/06/144 от 25.04.2024 «Об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»;

• Приказ Охотского филиала № 99 от 26.04.2024 «О назначении ответственных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию и исправное состояние оборудования, технических устройств, зданий и сооружений опасных производственных объектов»;

• Приказ Усть-Майского филиала № 127 от 27.04.2024 «О назначении ответственных лиц, ответственных за организацию и осуществление производственного контроля»;

• Приказ Усть-Янского филиала № 49 от 25.04.2024 «О производственном контроле за подъемными сооружениями»;

• Приказ Филиала «Производственный центр» № 51 от 29.01.2024 «Об исполнении требований по промышленной безопасности АО «Теплоэнергосервис»;

• Приказ Ленского филиала № 75 от 12.02.2024 «О назначении ответственных за выполнение требований промышленной безопасности»

Уровень производственного контроля	Периодичность проверок	Ответственные лица
Ежесменный контроль	Ежесменно	Оперативный персонал
Производственный контроль 1 уровня	Ежедневно	Мастера котельных, Старшие механики
Производственный контроль 2 уровня	Комиссионная проверка – 1 раз в месяц Ответственный за осуществление производственного контроля – 1 раз в месяц	Начальник цеха, участка, структурного подразделения, Ответственный за осуществление производственного контроля
Производственный контроль 3 уровня	Периодичность проверок -1 раз в квартал	Главный инженер филиала, Директор филиала,
Производственный контроль 4 уровня	Периодичность проверок -1 раз в квартал	Заместитель генерального директора - Главный инженер ИД, СНПБиОТ

8.5.13. Отразить сведения об аттестации работников по промышленной безопасности, в том числе сведения о повышении квалификации, за отчетный период.

За отчетный период по промышленной безопасности аттестовано:

В аттестационных/экзаменационных комиссиях Ростехнадзора – 44/17;

В аттестационной/экзаменационной комиссии филиала – 265/289;

Развитие персонала с целью повышения квалификации осуществляется посредством обучения. Затраты по этой статье расходов предусмотрены и планируются в бюджете.

Повышение квалификации – 68 человек.

8.6. Выполнение предписаний государственных надзорных органов

Сведения о количестве проверок органами государственного надзора за отчетный период

Таблица 77

Наименование органа государственного надзора	Кол-во проверок 2024 год			Сведения о наложении административных штрафов	
	Плановая проверка	Внеплановая проверка*	В рамках осуществления постоянного надзора	На должн. лицо (кол-во/сумма руб.)	На юр. лицо (кол-во/сумма руб.)
Ростехнадзор	0	1	0	3/2000	0
МЧС	0	1	0	0	0
Росприроднадзор	0	0	0	0	0
Ространинспекция	0	0	0	0	0
Роспотребнадзор	0	0	0	0	0
Ространснадзор	0	0	0	0	0
Органы прокуратуры	0	0	0	0	0
Всего	0	2	2	6000	0

Таблица 78

Сведения о выполнении предписаний государственных надзорных органов

№ акта предписания и название надзорного органа	Дата выдачи	Всего пунктов предписано	Выполнено	Не подошел срок	Не выполнено	Причина невыполнения, что предпринято, новый срок
№ П-400-223 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Ленское Управление Ростехнадзора	25.08.2023	238	226	12	-	-
№ П-400-387 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Ленское Управление Ростехнадзора	11.10.2024	21	0	21	-	-
№ П-400-397 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Ленское Управление Ростехнадзора	11.10.2024	111	1	110	-	-

Таблица 79

Сведения о наличии разрешительных документов

№ разрешительного документа	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности
ЛИЦЕНЗИЯ №ВХ-73-000861	13.10.14 г.	Бессрочно	Федеральная службой по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов

8.7. Пожарная безопасность

За отчетный период зафиксирован 1 пожар в гараже Охотского филиала. Акт о расследовании пожара от 20.06.2024 № 1/2024. Причина: возгорание горючих

материалов от теплового проявления аварийного режима работы электросети (заключение пожарно-технической экспертизы от 10.06.2024 №5517-16).

Отразить сведения о выпущенных в отчетном периоде организационно-распорядительных документах для организации исполнения требований нормативных правовых актов в области пожарной безопасности.

- приказ от 07.02.2024 № 101 «О проведении служебного расследования»;
- приказ от 09.02.2024 № 102 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в здании ИД»;
- приказ от 16.02.2024 № 121 «О продлении срока служебного расследования»;
- приказ от 21.02.2024 № 125 «Об обеспечении надежной работы в весенне-летний пожароопасный сезон 2024 года»;
- приказ от 24.04.2024 № 296 «О проведении месячника пожарной безопасности»;
- приказ от 26.04.2024 № 308 «О проведении тренировки по эвакуации»;
- приказ от 26.04.2024 № 309 «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности»;
- приказ от 08.05.2024 № 346 «Об итогах проведенной тренировке по эвакуации»;
- приказ от 11.07.2024 № 563 «О принятии мер по итогам расследования пожара, произошедшего 07.02.2024 в гараже г.п. «Рабочий поселок Охотск» Охотского филиала»;
- приказ от 31.07.2024 № 617 «О внесении изменений в приказ от 02.03.2021 №138 «Об организации противопожарного режима в филиалах АО «Теплоэнергосервис»;
- приказ от 08.08.2024 № 642 «О проведении осеннего месячника пожарной безопасности»;
- приказ от 14.08.2024 № 656 «О запрете курения»;
- приказ от 20.08.2023 № 917 «Об организации обучения работников АО «Теплоэнергосервис» мерам пожарной безопасности»;
- приказ от 27.12.2024 № 1008 «Об усилении мер пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних праздников, в период праздничных и выходных дней»;
- распоряжение от 27.06.2024 № 91-р «О направлении оперативных указаний».

Отразить сведения: о созданной Пожарно-технической комиссии (наличии планов ее работы и их выполнении); организации работы добровольных пожарных формирований, их численности (при наличии); наличии заключенных договоров с подразделениями пожарной охраны на оказание услуг по организации и осуществлению пожарно- профилактической деятельности (включая сведения о штатной численности подразделения, используемой техники ПЧ, расстоянии от ПЧ до объектов и расчетном времени прибытия подразделения ПЧ).

Пожарно-техническая комиссия создана приказом Общества от 20.02.2018 № 122. Договоров с подразделениями пожарной охраны на оказание услуг по организации и осуществлению пожарно- профилактической деятельности за отчетный период не имеется.

Проведено 163 противопожарных тренировок с привлечением 1612 работника АО «Теплоэнергосервис».

В 2024 году в отношении АО «Теплоэнергосервис» органами Государственного пожарного надзора проведены:

- профилактические визиты на объектах Вилюйского филиала, в ходе которых ответственным лицам и работникам даны соответствующие рекомендации по соблюдению обязательных требований в области пожарной безопасности.

Лицензия на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений у АО «Теплоэнергосервис» отсутствует. В 2024 году договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации объектов филиалов и исполнительной дирекции заключены со следующими контрагентами имеющих соответствующую лицензию в области обеспечения пожарной безопасности:

- ООО «ПКП «Востокавтоматика»;
- ООО «Рубеж»;
- Якутское республиканское отделение ВДПО;
- ООО «Импульс»;
- ООО «Арсенал-Якт»;
- Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по РС(Я);

В 2024 году затрачено финансовых средств на обеспечение пожарной безопасности:

- приобретение первичных средств пожаротушения – 1 718 163,60 руб.;
- техническое обслуживание установок противопожарной защиты – 3 407 367,5 руб.;
- проектирование, монтаж пожарной сигнализации на объектах Усть-Майского, Усть-Янского филиалов – 2 646 800,00 руб.;
- перекатка пожарных рукавов, испытание внутренних противопожарных водопроводов, пожарных лестниц – 314 800,00 руб.;